

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ДЗЯРЖАВНАЕ ПРАДПРЫЁМСТВА
ЖЫЛЛЕВАЕ РАМОНТНА-
ЭКСПЛУАТАЦЫЙНАЕ
АБ'ЯДНАННЕ
ЗАВОДСКАГА РАЁНА
Г.МІНСКА
220026, г.Мінск, пер.Бехтерева, 6
тел. 285-49-30, факс 296-13-28

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНОЕ РАМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА
Г.МИНСКА

кому: КУП «МГЦН»
адрес: г. Минск, пр.Партизанский, д.68-51
копия: «Энергонадзор», «Энергосбыт»

№ 29 от 08.08.2017 г. № 01-18/305

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Наименование потребителя: нежилое помещение 1Н

Адрес: ул.Голодеда, д.75

Существующая мощность: 10 кВт

Запрашиваемая мощность: 10 кВт

В том числе потребители:

I категории	кВт
II категории	кВт
III категории	10, 0 кВт

1. Необходимость сооружения на объекте РП, ТП: отсутствует.

2. Место присоединения: от ВРУ ж/д ул. Голодеда, д.75

Проложить питающий кабель, установить автоматические выключатели и устройство защиты, сечение и марку питающего кабеля, автоматических выключателей, устройства защиты определить проектом

3. Дополнительные требования: нет

(транзит мощности, количество резервных ячеек и др.)

4. Релейная защита, автоматика, телемеханика, грозозащита и защита от коррозии:

в соответствии с требованиями ПУЭ и руководящих указаний.

5. Требование к средствам связи: ---

6. Трассу линий электропередач и привязку к источнику питания согласовать с ГП «ЖЭУ №5 Заводского района г.Минска».

7. Проект электроснабжения согласовать: с ПТО «Энергонадзор»
с ПТО «Энергосбыт»

8. Дополнительные условия:

а) согласовать технические условия в РЭС-1 (ул. Жилуновича, 1)

б) подачу напряжения на электроустановку произвести при наличии акта допуска в эксплуатацию и наряда филиала «Энергосбыт» на включение электроустановки

9. Вопросы учета, компенсации реактивной мощности согласовать с «Энергонадзором» до начала проектирования.

10. Срок действия настоящих технических условий 2 года.

Директор УП «ЖРЭО
Заводского района г. Минска»

А.Н.Шишея

Ведущий инженер
УП «ЖРЭО Заводского района
г. Минска»

А.Ю.Прибылев

Согласовано МинКС РЭС-1

Андрейковская КС 03.08.2013 №01-18/244
19.04.2014 №01-18/86
17.12.2015 №01-18/397

Директор филиала Е.В.Пущал